

水質基準・検査方法及び定量下限値一覧

検査項目	単位	別表第	検査方法	定量下限値	水質基準
一般細菌	CFU/mL	1	標準寒天培地法	—	100 以下
大腸菌	—	2	特定酵素基質培地法	—	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.0003	0.003 以下
水銀及びその化合物	mg/L	7	還元気化原子吸光光度法	0.00005	0.0005 以下
セレン及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
鉛及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
六価クロム化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.002	0.02 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.004	0.04 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	12	IC-PC吸光光度法	0.001	0.01 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.04	10 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.05	0.8 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.1	1.0 以下
四塩化炭素	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.0002	0.002 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.005	0.05 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.04 以下
ジクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.02 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
トリクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
ベンゼン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
塩素酸	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.05	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	17 17-2	溶媒抽出-誘導体化-GC/MS法 LC-MS法	0.002	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	17 17-2	溶媒抽出-誘導体化-GC/MS法 LC-MS法	0.002	0.03 以下
ジブromクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.1 以下
臭素酸	mg/L	18 18-2	IC-PC吸光光度法 LC-MS法	0.001	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	17 17-2	溶媒抽出-誘導体化-GC/MS法 LC-MS法	0.002	0.03 以下
ブromジクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.03 以下
ブromホルム	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	19-2	誘導体化-HPLC法	0.008	0.08 以下
亜鉛及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	1.0 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.2 以下
鉄及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.3 以下
銅及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	1.0 以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.1	200 以下
マンガン及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.05 以下
塩化物イオン	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.01	200 以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	6	ICP-MS法	1	300 以下
蒸発残留物	mg/L	23	重量法	10	500 以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	24	固相抽出-HPLC法	0.02	0.2 以下
ジェオスミン	mg/L	25	PT-GC/MS法	0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	25	PT-GC/MS法	0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L	28-2	固相抽出-HPLC法	0.002	0.02 以下
フェノール類	mg/L	29	固相抽出-誘導体化-GC/MS法	0.0005	0.005 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	30	全有機炭素計測定法	0.3	3 以下
pH値	—	31	ガラス電極法	—	5.8~8.6
味	—	33	官能法	—	異常でないこと
臭気	—	34	官能法	—	異常でないこと
色度	度	36	透過光測定法	0.5	5 以下
濁度	度	41	積分球式光電光度法	0.1	2 以下
残留塩素	mg/L	—	DPD法	0.05	—

※ 「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質基準 : 平成15年厚生労働省令第101号(最終改正 平成27年3月2日厚生労働省令第29号)

検査方法 : 平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成30年3月28日厚生労働省告示第138号)

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A22-001

2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和豆 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県下市荒走町 也1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2024 年 10 月 15 日 (10時15分)	受付年月日	2024 年 10 月 15 日	
採水場所名 (水道名等)	清水橋水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 14.0 ℃	水温 8.9 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 10 月 15 日 ～ 2024 年 10 月 24 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A22-002

2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和玉 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市南町1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号				
採 水 日 時	2024 年 10 月 15 日 (10時15分)		受付年月日	2024 年 10 月 15 日	
採水場所名 (水道名等)	お水神水源 原水				
採 水 者	諏訪市水道局				
天 候	前日 晴 当日 晴		採水時の温度	気温 14.0 ℃	水温 8.9 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 10 月 15 日 ～ 2024 年 10 月 24 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A22-003

2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長 鈴木 邦夫 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和歌 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市南町1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市上水内 1-5-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号				
採 水 日 時	2024 年 10 月 15 日 (10時55分)		受付年月日	2024 年 10 月 15 日	
採水場所名 (水道名等)	道場水源 原水				
採 水 者	諏訪市水道局				
天 候	前日 晴 当日 晴		採水時の温度	気温 17.0 ℃	水温 9.2 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 10 月 15 日 ～ 2024 年 10 月 24 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A22-004

2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大聖和町 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流石町1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県上田市上野田1-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2024 年 10 月 15 日 (09時55分)	受付年月日	2024 年 10 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	堀込(上)水源 原水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 15.0 ℃ 水温 9.1 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 10 月 15 日 ～ 2024 年 10 月 24 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A22-005

2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長御用第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和宮4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市荒瀬町 也1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採水日時	2024 年 10 月 15 日 (10時55分)	受付年月日	2024 年 10 月 15 日	
採水場所名 (水道名等)	堀込(下)水源 原水			
採水者	諏訪市水道局			
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の温度	気温 17.0℃ 水温 9.2℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 10 月 15 日 ～ 2024 年 10 月 24 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A22-006

2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託契約書 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和宮4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県小笠原市元町1-6-1

〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2024 年 10 月 15 日 (11時05分)	受付年月日	2024 年 10 月 15 日	
採水場所名 (水道名等)	第2接合井水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 12.0 ℃	水温 8.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 10 月 15 日 ～ 2024 年 10 月 24 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A22-007

2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県第27号
〒390-1242 長野県松本市大等町2-4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市荒川町1-6-1

技術センター 〒385-0054 東京信託ビル10F-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2024 年 10 月 15 日 (09時15分)	受付年月日	2024 年 10 月 15 日	
採水場所名 (水道名等)	科の木水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 15.0 ℃	水温 9.7 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフールド改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 10 月 15 日 ～ 2024 年 10 月 24 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A22-008

2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務認定機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字南町 4010-5

環境未来株式会社 総合検査サービス

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県大月市流石町1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2024 年 10 月 15 日	(09時15分)	受付年月日	2024 年 10 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	ヨキトギ (上) 水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日	晴	当日	晴
	採水時の温度		気温	15.0 ℃
			水温	9.7 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 10 月 15 日 ～ 2024 年 10 月 24 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A22-009

2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録番号 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字御幸 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県中野市荒瀬田 也1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2024 年 10 月 15 日	(09時05分)	受付年月日	2024 年 10 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	ヨキトギ (下) 水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴	当日 晴	採水時の温度	気温 15.4 ℃ 水温 10.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A22-010

2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託第27号
〒390-1242 長野県松本市大字町4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採水日時	2024 年 10 月 15 日 (10時47分)	受付年月日	2024 年 10 月 15 日	
採水場所名 (水道名等)	細久保水源 原水			
採水者	諏訪市水道局			
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 13.2 ℃	水温 8.7 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 10 月 15 日 ～ 2024 年 10 月 24 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A22-011

2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和国 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市上野原1-6-1

技術センター 〒385-0054 茨城県水戸市南大宮1-1-1

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2024 年 10 月 15 日 (10時01分)	受付年月日	2024 年 10 月 15 日	
採水場所名 (水道名等)	蓼の海水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 17.1 ℃	水温 9.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 10 月 15 日 ～ 2024 年 10 月 24 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A22-012

2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和国 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市南町1-6-1

技術センター 〒385-0054 群馬県前橋市大田町1-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2024 年 10 月 15 日 (10時30分)		受付年月日	2024 年 10 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	大笹水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴 当日 晴		採水時の温度	気温 14.7 ℃ 水温 9.3 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 10 月 15 日 ～ 2024 年 10 月 24 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A22-013

2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長峰 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和賀 4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 1/2

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市荒井町1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2024 年 10 月 15 日 (10時30分)		受付年月日	2024 年 10 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	大笹水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴 当日 晴		採水時の温度	気温 14.7 ℃ 水温 9.3 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 10 月 15 日 ～ 2024 年 10 月 24 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A22-014

2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和歌 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市南町1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2024 年 10 月 15 日	(09時35分)	受付年月日	2024 年 10 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	夫婦清水（上）水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴	当日 晴	採水時の温度	気温 12.0 ℃ 水温 10.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 10 月 15 日 ～ 2024 年 10 月 24 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A22-015

2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長御紙 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字加戸 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市荒瀬町1-6-1

技術センター 〒385-0054 茨城県水戸市大塚1-1-1

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2024 年 10 月 15 日	(09時25分)	受付年月日	2024 年 10 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	夫婦清水（下）水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日	晴	当日	晴
	採水時の温度		気温 13.5 ℃	水温 11.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A23-001
2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県市川南1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2024 年 10 月 16 日 (11時00分)	受付年月日	2024 年 10 月 16 日
採水場所名 (水道名等)	南沢配水系 南沢ポンプ室 浄水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 曇	採水時の温度	気温 22.6℃ 水温 18.5℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.6	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.25	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 10 月 16 日 ~ 2024 年 10 月 22 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A23-002
2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務認定機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和賀 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市東地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市東山1-1-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2024 年 10 月 16 日 (10時50分)	受付年月日	2024 年 10 月 16 日
採水場所名 (水道名等)	霧ヶ峰配水系 公衆トイレ 浄水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 曇	採水時の温度	気温 17.0℃ 水温 12.5℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	0.9	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.24	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 10 月 16 日 ～ 2024 年 10 月 22 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A23-003
2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和正 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市南池田1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南池田10-1-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2024 年 10 月 16 日 (10時00分)	受付年月日	2024 年 10 月 16 日
採水場所名 (水道名等)	北真志野配水系 北真志野配水池 浄水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 曇	採水時の温度	気温 18 ℃ 水温 12 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.2	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.22	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 10 月 16 日 ～ 2024 年 10 月 22 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A23-004
2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務登録機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字利根 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市国地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県松本市国地10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2024 年 10 月 16 日 (10時30分)	受付年月日	2024 年 10 月 16 日
採水場所名 (水道名等)	上野配水系 指定者宅 浄水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 曇	採水時の温度	気温 20.6℃ 水温 14.3℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.8	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.23	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 10 月 16 日 ~ 2024 年 10 月 22 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A23-005
2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務認定番号第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和賀 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県松本市中央1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2024 年 10 月 16 日 (09時25分)	受付年月日	2024 年 10 月 16 日
採水場所名 (水道名等)	後山配水系 指定者宅 浄水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 曇	採水時の温度	気温 18.1℃ 水温 15.2℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	0.8	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.23	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 10 月 16 日 ～ 2024 年 10 月 22 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A23-006
2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務登録番号 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和賀 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市1-10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2024 年 10 月 16 日 (10時20分)	受付年月日	2024 年 10 月 16 日
採水場所名 (水道名等)	視石配水系 指定者宅 浄水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 曇	採水時の温度	気温 22.5℃ 水温 22.1℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.9	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.23	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 10 月 16 日 ～ 2024 年 10 月 22 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A23-007
2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務認定番号第27号
〒390-1242 長野県松本市大字南平 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県南都賀郡小淵沢町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久郡小川町1-1-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2024 年 10 月 16 日 (10時00分)	受付年月日	2024 年 10 月 16 日
採水場所名 (水道名等)	角間沢配水系 尾玉配水系 浄水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 曇	採水時の温度	気温 17.0℃ 水温 12.5℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	0.8	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.24	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 10 月 16 日 ～ 2024 年 10 月 22 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A23-008
2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和幸4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南町地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県松本市南10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2024 年 10 月 16 日 (10時20分)	受付年月日	2024 年 10 月 16 日
採水場所名 (水道名等)	新有賀配水系 北真志野公民館 浄水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 曇	採水時の温度	気温 18 ℃ 水温 20 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	6.0	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.9	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.22	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 10 月 16 日 ～ 2024 年 10 月 22 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A23-009
2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和賀 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南町池田1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県松本市緑10-1-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2024 年 10 月 16 日 (09時10分)	受付年月日	2024 年 10 月 16 日
採水場所名 (水道名等)	有賀配水系 指定者宅 浄水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 曇	採水時の温度	気温 17.5℃ 水温 11.8℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	11	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.7	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.32	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 10 月 16 日 ～ 2024 年 10 月 22 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A23-010
2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和井 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市上野1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市上郷1-1-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2024 年 10 月 16 日 (09時10分)	受付年月日	2024 年 10 月 16 日
採水場所名 (水道名等)	南真志野配水系 指定者宅 浄水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 曇	採水時の温度	気温 20 ℃ 水温 12 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	0.8	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.24	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 10 月 16 日 ~ 2024 年 10 月 22 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A23-011
2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大平4-10-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2024 年 10 月 16 日 (11時10分)	受付年月日	2024 年 10 月 16 日
採水場所名 (水道名等)	新井配水系 新井浄水場 浄水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 曇	採水時の温度	気温 21 ℃ 水温 14.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	12	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	6.9	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.22	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 10 月 16 日 ~ 2024 年 10 月 22 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A24-001

2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県松本市大字和賀 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和賀 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市荒瀬町1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2024 年 10 月 16 日 (09時20分)	受付年月日	2024 年 10 月 16 日	
採水場所名 (水道名等)	有賀水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴 当日 曇	採水時の温度	気温 17.5 ℃	水温 11.6 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A24-002

2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務特許第3号 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字町4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市南流石町1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市城内10-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採水日時	2024 年 10 月 16 日 (09時20分)	受付年月日	2024 年 10 月 16 日	
採水場所名 (水道名等)	有賀水源 原水			
採水者	諏訪市水道局			
天候	前日 晴 当日 曇	採水時の温度	気温 17.5 ℃	水温 11.6 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 10 月 16 日 ～ 2024 年 10 月 24 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A24-003

2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録第86号 第27号
〒390-1242 長野県松本市大等町4010-5

環境未来株式会社 総合検査士・タ一

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市荒瀬町1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤原16-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2024 年 10 月 16 日 (09時55分)	受付年月日	2024 年 10 月 16 日	
採水場所名 (水道名等)	北真志野水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴 当日 曇	採水時の温度	気温 18 ℃	水温 11 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A24-004

2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査薬品第1版から第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和賀 4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 1-タ

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市荒瀬田1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号				
採水日時	2024 年 10 月 16 日 (09時55分)		受付年月日	2024 年 10 月 16 日	
採水場所名 (水道名等)	北真志野水源 原水				
採水者	諏訪市水道局				
天候	前日 晴 当日 曇		採水時の温度	気温 18 ℃	水温 11 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 10 月 16 日 ～ 2024 年 10 月 24 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A24-005

2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録番号 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字五ノ宮 4010-5

環境未来株式会社 総合機資セクタ—

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市赤坂町1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2024 年 10 月 16 日 (09時25分)	受付年月日	2024 年 10 月 16 日	
採水場所名 (水道名等)	南真志野水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴 当日 曇	採水時の温度	気温 18 ℃	水温 11 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 10 月 16 日 ～ 2024 年 10 月 24 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A24-006

2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和司 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流石町也1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市城山1-5-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号				
採水日時	2024 年 10 月 16 日 (09時25分)		受付年月日	2024 年 10 月 16 日	
採水場所名 (水道名等)	南真志野水源 原水				
採水者	諏訪市水道局				
天候	前日 晴 当日 曇		採水時の温度	気温 18 ℃	水温 11 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 10 月 16 日 ～ 2024 年 10 月 24 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A24-007

2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字南町 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県小川町荒瀬田1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2024 年 10 月 16 日 (10時50分)	受付年月日	2024 年 10 月 16 日	
採水場所名 (水道名等)	上野水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴 当日 曇	採水時の温度	気温 21.4 ℃	水温 12.2 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 10 月 16 日 ～ 2024 年 10 月 24 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A24-008

2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務登録機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市大平7-1-1 4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 夕一

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市南三ツ木1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市神宮寺1-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2024 年 10 月 16 日	(10時50分)	受付年月日	2024 年 10 月 16 日
採水場所名 (水道名等)	上野水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日	晴	当日	曇
			採水時の温度	気温 21.4 ℃ 水温 12.2 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A24-009

2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字科東 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市落合1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採 水 日 時	2024 年 10 月 16 日 (09時35分)	受付年月日	2024 年 10 月 16 日
採水場所名 (水道名等)	後山水源 原水		
採 水 者	諏訪市水道局		
天 候	前日 晴 当日 曇	採水時の温度	気温 15.3 ℃ 水温 13.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 10 月 16 日 ～ 2024 年 10 月 24 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A24-010

2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県第27号
〒390-1242 長野県松本市大等町西 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市荒瀬町1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県松本市神岡165-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2024 年 10 月 16 日 (10時00分)	受付年月日	2024 年 10 月 16 日	
採水場所名 (水道名等)	観石水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴 当日 曇	採水時の温度	気温 15.5 ℃	水温 12.6 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A24-011

2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和町 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市荒川町也1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2024 年 10 月 16 日 (10時00分)	受付年月日	2024 年 10 月 16 日	
採水場所名 (水道名等)	視石水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴 当日 曇	採水時の温度	気温 15.5 ℃	水温 12.6 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 10 月 16 日 ～ 2024 年 10 月 24 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A42-001
2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 第27号
〒390-1242 長野県松本市大平町4-10-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県市川南町1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2024 年 10 月 15 日 (09時15分)	受付年月日	2024 年 10 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	ヨキトギ (上) 水源 原水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 15.0 ℃ 水温 9.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	—	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	14	—
大腸菌	—	検出	—	蒸発残留物	mg/L	48	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	pH値	—	7.3	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	臭気	—	異常なし	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.36	—	色度	度	0.5 未満	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—			-以下余白-	
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.2	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.7	—				

判 定

備 考

: GLP認定項目の対象外です。
検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。

検査期日	2024 年 10 月 15 日 ~ 2024 年 10 月 24 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A42-002
2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務登録第27号
〒390-1242 長野県松本市矢野町4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市河合町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県松本市南1-5-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2024 年 10 月 15 日 (09時05分)	受付年月日	2024 年 10 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	ヨキトギ(下)水源 原水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 15.4℃ 水温 10.0℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	—	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	15	—
大腸菌	—	不検出	—	蒸発残留物	mg/L	40	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	pH値	—	7.0	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	臭気	—	異常なし	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.56	—	色度	度	0.5 未満	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—			-以下余白-	
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.2	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.9	—				

判定			
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 10 月 15 日 ~ 2024 年 10 月 24 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A42-003
2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査基準適合認定第27号
〒390-1242 長野県松本市大平和14010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県市川南町10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2024 年 10 月 15 日 (10時47分)	受付年月日	2024 年 10 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	細久保水源 原水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 13.2℃ 水温 8.7℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	—	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	16	—
大腸菌	—	不検出	—	蒸発残留物	mg/L	45	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	有機物 (全有機炭素 (TOC) の値)	mg/L	0.3 未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	pH値	—	7.3	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	臭気	—	異常なし	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.35 未満	—	色度	度	0.5 未満	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—			-以下余白-	
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.3	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.9	—				

判定

備考

: GLP認定項目の対象外です。
検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。

検査期日	2024 年 10 月 15 日 ~ 2024 年 10 月 24 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A42-004
2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託第27号
〒390-1242 長野県松本市大字朝日4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県南都賀郡下宮町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2024 年 10 月 15 日 (10時01分)	受付年月日	2024 年 10 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	蓼の海水源 原水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 17.1℃ 水温 9.0℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	—	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	15	—
大腸菌	—	不検出	—	蒸発残留物	mg/L	57	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	pH値	—	7.3	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	臭気	—	異常なし	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.27	—	色度	度	0.5 未満	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—			-以下余白-	
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.3	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.8	—				

判 定

備 考

: GLP認定項目の対象外です。
検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。

検査期日	2024 年 10 月 15 日 ~ 2024 年 10 月 24 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A42-005
2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務第31号第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和年 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市富田町1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県北杜市富田町16-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2024 年 10 月 15 日 (10時30分)	受付年月日	2024 年 10 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	大笹水源 原水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 14.7℃ 水温 9.3℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	—	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	15	—
大腸菌	—	不検出	—	蒸発残留物	mg/L	40	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	pH値	—	7.2	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	臭気	—	異常なし	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.25	—	色度	度	0.5 未満	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
ハウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—			-以下余白-	
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.1	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	1.4	—				

判定			
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 10 月 15 日 ~ 2024 年 10 月 24 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A42-006
2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和幸4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町西1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県市川町西1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2024 年 10 月 15 日 (09時35分)	受付年月日	2024 年 10 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	夫婦清水 (上) 水源 原水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 12.0 ℃ 水温 10.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	—	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	17	—
大腸菌	—	不検出	—	蒸発残留物	mg/L	60	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	pH値	—	7.2	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	臭気	—	異常なし	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.17	—	色度	度	0.5 未満	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—			-以下余白-	
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.7	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	1.2	—				

判定			
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 10 月 15 日 ~ 2024 年 10 月 24 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A42-007
2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託第27号
〒390-1242 長野県松本市中央3-4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南町地1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県市川南町地10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2024 年 10 月 15 日 (09時25分)	受付年月日	2024 年 10 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	夫婦清水 (下) 水源 原水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 13.5℃ 水温 11.0℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	—	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	18	—
大腸菌	—	不検出	—	蒸発残留物	mg/L	55	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	pH値	—	7.3	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	臭気	—	異常なし	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.10	—	色度	度	0.5 未満	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—			-以下余白-	
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.5	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	1.1	—				

判 定

備 考

: GLP認定項目の対象外です。
検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。

検査期日	2024 年 10 月 15 日 ~ 2024 年 10 月 24 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A42-008
2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大和町4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市流石町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2024 年 10 月 15 日 (10時15分)	受付年月日	2024 年 10 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	清水橋水源 原水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 14.0℃ 水温 8.9℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	—	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	13	—
大腸菌	—	不検出	—	蒸発残留物	mg/L	33	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	pH値	—	7.3	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	臭気	—	異常なし	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.23	—	色度	度	0.5 未満	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—			-以下余白-	
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.3	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.5	—				

判定

備考

: GLP認定項目の対象外です。
検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。

検査期日	2024 年 10 月 15 日 ~ 2024 年 10 月 24 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A42-009
2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様



JWWA-GLP092
水道 GLP 認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託第31号第27号
〒390-1242 長野県松本市大平町4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市南町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県松本市南町10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2024 年 10 月 15 日 (10時15分)	受付年月日	2024 年 10 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	お水神水源 原水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 14.0℃ 水温 8.9℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	1	—	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	14	—
大腸菌	—	不検出	—	蒸発残留物	mg/L	40	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	pH値	—	7.2	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	臭気	—	異常なし	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.27	—	色度	度	0.5 未満	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—			-以下余白-	
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.3	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.5	—				

判定			
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 10 月 15 日 ~ 2024 年 10 月 24 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A42-010
2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和井 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県南都心町池1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2024 年 10 月 15 日 (10時55分)	受付年月日	2024 年 10 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	道場水源 原水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 17.0℃ 水温 9.2℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	—	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	14	—
大腸菌	—	不検出	—	蒸発残留物	mg/L	36	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	pH値	—	7.2	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	臭気	—	異常なし	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29	—	色度	度	0.5 未満	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—			-以下余白-	
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.2	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.6	—				

判定			
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 10 月 15 日 ~ 2024 年 10 月 24 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A42-011

2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録第27号
〒390-1242 長野県松本市矢野 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市荒川町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南1-1-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2024 年 10 月 15 日 (09時55分)	受付年月日	2024 年 10 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	堀込 (上) 水源 原水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 15.0 ℃ 水温 9.1 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	2	—	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	15	—
大腸菌	—	不検出	—	蒸発残留物	mg/L	40	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	pH値	—	6.9	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	臭気	—	異常なし	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.58	—	色度	度	0.5 未満	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—	濁度	度	0.2	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—			-以下余白-	
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.1	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.7	—				

判 定

備 考

: GLP認定項目の対象外です。
検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。

検査期日	2024 年 10 月 15 日 ~ 2024 年 10 月 24 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A42-012
2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査登録番号 第27号
〒390-1242 長野県松本市大町4-4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県南都心西1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県北都心西105-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2024 年 10 月 15 日 (10時55分)	受付年月日	2024 年 10 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	堀込 (下) 水源 原水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 17.0℃ 水温 9.2℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	—	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	15	—
大腸菌	—	不検出	—	蒸発残留物	mg/L	41	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	pH値	—	7.0	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	臭気	—	異常なし	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.27	—	色度	度	0.5 未満	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—			-以下余白-	
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.3	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.6	—				

判 定

備 考

: GLP認定項目の対象外です。
検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。

検査期日	2024 年 10 月 15 日 ~ 2024 年 10 月 24 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A42-013
2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査基準等 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字南郷 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県南都心町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2024 年 10 月 15 日 (11時05分)	受付年月日	2024 年 10 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	第2接合井水源 原水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 12.0℃ 水温 8.5℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	2	—	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	14	—
大腸菌	—	不検出	—	蒸発残留物	mg/L	37	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	pH値	—	7.5	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	臭気	—	異常なし	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.17	—	色度	度	0.5 未満	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—			-以下余白-	
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.1	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.7	—				

判定			
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 10 月 15 日 ~ 2024 年 10 月 24 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2400020177-A42-014
2024 年 10 月 25 日

諏訪市水道局 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務第3次第27号
〒390-1242 長野県松本市大平町4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市南町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南町11-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2024 年 10 月 15 日 (09時15分)	受付年月日	2024 年 10 月 15 日
採水場所名 (水道名等)	科の木水源 原水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 15.0℃ 水温 9.7℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	—	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	13	—
大腸菌	—	不検出	—	蒸発残留物	mg/L	36	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	pH値	—	6.8	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	臭気	—	異常なし	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.46	—	色度	度	0.5 未満	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—	濁度	度	0.1 未満	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—			-以下余白-	
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.4	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	2.7	—				

判定

備考

: GLP認定項目の対象外です。
検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。

検査期日	2024 年 10 月 15 日 ~ 2024 年 10 月 24 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。