

水質基準・検査方法及び定量下限値一覧

検査項目	単位	別表第	検査方法	定量下限値	水質基準
一般細菌	CFU/mL	1	標準寒天培地法	—	100 以下
大腸菌	—	2	特定酵素基質培地法	—	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.0003	0.003 以下
水銀及びその化合物	mg/L	7	還元気化原子吸光光度法	0.00005	0.0005 以下
セレン及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
鉛及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
六価クロム化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.002	0.02 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.004	0.04 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	12	IC-PC吸光光度法	0.001	0.01 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.04	10 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.05	0.8 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.1	1.0 以下
四塩化炭素	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.0002	0.002 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.005	0.05 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.04 以下
ジクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.02 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
トリクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
ベンゼン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
塩素酸	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.05	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	17 17-2	溶媒抽出-誘導体化-GC/MS法 LC-MS法	0.002	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	17 17-2	溶媒抽出-誘導体化-GC/MS法 LC-MS法	0.002	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.1 以下
臭素酸	mg/L	18 18-2	IC-PC吸光光度法 LC-MS法	0.001	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	17 17-2	溶媒抽出-誘導体化-GC/MS法 LC-MS法	0.002	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	19-2	誘導体化-HPLC法	0.008	0.08 以下
亜鉛及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	1.0 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.2 以下
鉄及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.3 以下
銅及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	1.0 以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.1	200 以下
マンガン及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.05 以下
塩化物イオン	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.01	200 以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	6	ICP-MS法	1	300 以下
蒸発残留物	mg/L	23	重量法	10	500 以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	24	固相抽出-HPLC法	0.02	0.2 以下
ジェオスミン	mg/L	25	PT-GC/MS法	0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	25	PT-GC/MS法	0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L	28-2	固相抽出-HPLC法	0.002	0.02 以下
フェノール類	mg/L	29	固相抽出-誘導体化-GC/MS法	0.0005	0.005 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	30	全有機炭素計測定法	0.3	3 以下
pH値	—	31	ガラス電極法	—	5.8~8.6
味	—	33	官能法	—	異常でないこと
臭気	—	34	官能法	—	異常でないこと
色度	度	36	透過光測定法	0.5	5 以下
濁度	度	41	積分球式光電光度法	0.1	2 以下
残留塩素	mg/L	—	DPD法	0.05	—

※ 「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質基準：平成15年厚生労働省令第101号（最終改正 平成27年3月2日厚生労働省令第29号）

検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正 平成30年3月28日厚生労働省告示第138号）

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A1-001

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長町第3号 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和町 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市荒瀬町 也1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2025 年 4 月 22 日 (09時50分)		受付年月日	2025 年 4 月 22 日
採水場所名 (水道名等)	清水橋水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴 当日 晴		採水時の温度	気温 11.1 ℃ 水温 8.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 4 月 22 日 ～ 2025 年 4 月 28 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A1-002

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号

建築物飲料水水質檢查表第27号

〒390-1242 長野県松本市大字町 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号				
採水日時	2025 年 4 月 22 日 (09時40分)		受付年月日	2025 年 4 月 22 日	
採水場所名 (水道名等)	お水神水源 原水				
採水者	諏訪市水道局				
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の温度	気温 11.1 ℃	水温 8.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌		不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 4 月 22 日 ～ 2025 年 4 月 28 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A1-003

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県第27号
〒390-1242 長野県松本市大宮4-1-1 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市南流道池1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市横瀬10-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2025 年 4 月 22 日 (10時15分)	受付年月日	2025 年 4 月 22 日	
採水場所名 (水道名等)	道場水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 13.0 ℃	水温 8.8 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

備 考

檢 査 期 日	2025 年 4 月 22 日	～	2025 年 4 月 28 日
---------	-----------------	---	-----------------

検 査 機 関 環境未来株式会社 総合検査センター

検査責任者	部長 小林 路子
-------	----------

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A1-004

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和豆 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市荒瀬町地1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市上水戸1-2-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採 水 日 時	2025 年 4 月 22 日 (09時30分)	受付年月日	2025 年 4 月 22 日
採水場所名 (水道名等)	堀込(上)水源 原水		
採 水 者	諏訪市水道局		
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 11.5 ℃ 水温 8.3 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 4 月 22 日 ～ 2025 年 4 月 28 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A1-005

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号

建築物飲料水水質檢查業長證書第27号

〒390-1242 長野県松本市大字町 4010-5

環境未来株式会社 総合検査士、タ一

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市南郷町也1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採 水 日 時	2025 年 4 月 22 日 (10時05分)	受付年月日	2025 年 4 月 22 日
採水場所名 (水道名等)	堀込(下)水源 原水		
採 水 者	諏訪市水道局		
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 13.0 ℃ 水温 8.6 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A1-006

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託書 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字御通 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市上野原1-6-1

技術センター 〒385-0054 茨城県つくば市南大谷1-6-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号				
採 水 日 時	2025 年 4 月 22 日 (09時35分)		受付年月日	2025 年 4 月 22 日	
採水場所名 (水道名等)	第2接合井水源 原水				
採 水 者	諏訪市水道局				
天 候	前日	晴	当日	晴	採水時の温度 気温 13.3 ℃ 水温 9.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 4 月 22 日 ～ 2025 年 4 月 28 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A1-007

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号

建築物飲料水水質檢查業字第27号

〒390-1242 長野県松本市大平町 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市南町1-6-1

技術センター 〒385-0054 茨城県水戸市大塚1-6-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2025 年 4 月 22 日 (09時35分)	受付年月日	2025 年 4 月 22 日
採水場所名 (水道名等)	科の木水源 原水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 13.3 ℃ 水温 9.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 4 月 22 日 ～ 2025 年 4 月 28 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A1-008

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字利根 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県大井町流石田 池1-6-1

技術センター 〒385-0054 茨城県水戸市南大宮1-6-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2025 年 4 月 22 日 (10時20分)	受付年月日	2025 年 4 月 22 日
採水場所名 (水道名等)	ヨキトギ(上)水源 原水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 13.6℃ 水温 8.7℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A1-009

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業長 第168号 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和歌 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市荒川町1-6-1

技術センター 〒385-0054 群馬県高崎市高砂町10番-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号				
採水日時	2025 年 4 月 22 日	(10時30分)	受付年月日	2025 年 4 月 22 日	
採水場所名 (水道名等)	ヨキトギ(下)水源 原水				
採水者	諏訪市水道局				
天候	前日	晴	当日	晴	
	採水時の温度		気温	13.6℃	水温 8.8℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A1-010

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託第27号
〒390-1242 長野県松本市大生和町4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2025 年 4 月 22 日 (10時30分)	受付年月日	2025 年 4 月 22 日	
採水場所名 (水道名等)	ヨキトギ(下)水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 13.6℃	水温 8.8℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A1-011

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大湊3-4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市南町1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2025 年 4 月 22 日 (09時45分)	受付年月日	2025 年 4 月 22 日	
採水場所名 (水道名等)	細久保水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴	当日 晴	採水時の温度	気温 12.6 ℃ 水温 9.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A1-012

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査登録第8号 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和賀 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市南町1-6-1

技術センター 〒385-0054 茨城県水戸市南大宮1-6-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2025 年 4 月 22 日 (09時25分)	受付年月日	2025 年 4 月 22 日	
採水場所名 (水道名等)	蓼の海水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 13.5 ℃	水温 9.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 4 月 22 日 ～ 2025 年 4 月 28 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A1-013

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務助成金 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字南 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県大月市荒瀬町1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市上水内町165-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採水日時	2025 年 4 月 22 日 (10時00分)	受付年月日	2025 年 4 月 22 日	
採水場所名 (水道名等)	大笹水源 原水			
採水者	諏訪市水道局			
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の温度	気温 13.3 ℃ 水温 8.9 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

備 考

檢 査 期 日	2025 年 4 月 22 日 ~ 2025 年 4 月 28 日
---------	-----------------------------------

検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター
---------	-------------------

檢 査 責 任 者 部長 小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A1-014

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号

建築物飲料水水質檢查表第27号

〒390-1242 長野県松本市大字和賀 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市南町1-6-1

技術センター 〒385-0054 茨城県水戸市南大宮1-1-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号				
採 水 日 時	2025 年 4 月 22 日 (10時00分)		受付年月日	2025 年 4 月 22 日	
採水場所名 (水道名等)	大笹水源 原水				
採 水 者	諏訪市水道局				
天 候	前日	晴	当日	晴	採水時の温度 気温 13.3 ℃ 水温 8.9 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 4 月 22 日 ～ 2025 年 4 月 28 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A1-015

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県第27号
〒390-1242 長野県松本市大字中島 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市荒瀬町也1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤原10-3-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2025 年 4 月 22 日 (10時20分)		受付年月日	2025 年 4 月 22 日
採水場所名 (水道名等)	夫婦清水(上)水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴	当日 晴	採水時の温度	気温 11.2℃ 水温 10.2℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 4 月 22 日 ～ 2025 年 4 月 28 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A1-016

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和光 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市荒川町1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2025 年 4 月 22 日 (10時20分)		受付年月日	2025 年 4 月 22 日
採水場所名 (水道名等)	夫婦清水(上)水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴	当日 晴	採水時の温度	気温 11.2℃ 水温 10.2℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 4 月 22 日 ～ 2025 年 4 月 28 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A1-017

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号

建築物飲料水水質檢查業執照第27号

〒390-1242 長野県松本市大字和重 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市荒瀬町1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2025 年 4 月 22 日	(10時30分)	受付年月日	2025 年 4 月 22 日
採水場所名 (水道名等)	夫婦清水（下）水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴	当日 晴	採水時の温度	気温 11.2℃ 水温 11.3℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

備 考

檢 査 期 日 2025 年 4 月 22 日 ～ 2025 年 4 月 28 日

検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター
---------	-------------------

檢 査 責 任 者	部長 小林 路子
-----------	----------

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A1-018

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録土質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業員の氏名 第27号
〒390-1242 長野県松本市大平町 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市下宿 1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2025 年 4 月 22 日 (10時30分)		受付年月日	2025 年 4 月 22 日
採水場所名 (水道名等)	夫婦清水(下)水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴	当日 晴	採水時の温度	気温 11.2℃ 水温 11.3℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 4 月 22 日 ～ 2025 年 4 月 28 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 質 基 準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.0	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.9	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.26	—
		-以下余白-	
判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検 査 期 日	2025 年 4 月 23 日 ～ 2025 年 5 月 2 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター	検 査 責 任 者	部長 小林 路子
検 査 の 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A2-002
2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和光4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市南門外1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県北杜市山崎1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2025 年 4 月 23 日 (10時20分)	受付年月日	2025 年 4 月 23 日
採水場所名 (水道名等)	霧ヶ峰配水系 公衆トイレ 浄水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 雨	採水時の温度	気温 12.6℃ 水温 6.2℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	0.9	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.0	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.22	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 4 月 23 日 ~ 2025 年 5 月 2 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 質 基 準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.2	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.6	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.23	—
		-以下余白-	
判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検 査 期 日	2025 年 4 月 23 日 ～ 2025 年 5 月 2 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター	検 査 責 任 者	部長 小林 路子
検 査 の 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号		

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 質 基 準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.8	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.24	—
		-以下余白-	
判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検 査 期 日	2025 年 4 月 23 日 ～ 2025 年 5 月 2 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社・総合検査センター 検 査 責 任 者 部長 小林 路子		
検 査 の 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A2-005
2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和戸 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県市川南10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2025 年 4 月 23 日 (09時26分)	受付年月日	2025 年 4 月 23 日
採水場所名 (水道名等)	後山配水系 指定者宅 浄水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 雨	採水時の温度	気温 14.0℃ 水温 11.8℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	0.8	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.9	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.25	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 4 月 23 日 ~ 2025 年 5 月 2 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A2-006
2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業長登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和賀4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市南町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県松本市南10-5-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2025 年 4 月 23 日 (10時38分)	受付年月日	2025 年 4 月 23 日
採水場所名 (水道名等)	観石配水系 指定者宅 浄水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 雨	採水時の温度	気温 17.0℃ 水温 15.2℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.9	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.6	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.24	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 4 月 23 日 ~ 2025 年 5 月 2 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A2-007
2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務登録番号 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字町5-4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町池1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県市川町池10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2025 年 4 月 23 日 (09時45分)	受付年月日	2025 年 4 月 23 日
採水場所名 (水道名等)	角間沢配水系 尾玉配水系 浄水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 雨	採水時の温度	気温 15.5℃ 水温 11.1℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	0.6	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.24	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 4 月 23 日 ～ 2025 年 5 月 2 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A2-008
2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務第3次第27号
〒390-1242 長野県松本市大字利根 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市龍崎町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市上野1-5-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2025 年 4 月 23 日 (10時15分)	受付年月日	2025 年 4 月 23 日
採水場所名 (水道名等)	新有賀配水系 北真志野公民館 浄水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 雨	採水時の温度	気温 15.1℃ 水温 14.5℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	6.0	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	8.0	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.22	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 4 月 23 日 ~ 2025 年 5 月 2 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 質 基 準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	16	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.22	—
		-以下余白-	
判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検 査 期 日	2025 年 4 月 23 日 ～ 2025 年 5 月 2 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター	検 査 責 任 者	部長 小林 路子
検 査 の 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号		

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 質 基 準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	0.7	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.23	—
		-以下余白-	
判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検 査 期 日	2025 年 4 月 23 日 ～ 2025 年 5 月 2 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター	検 査 責 任 者	部長 小林 路子
検 査 の 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A2-011
2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和賀4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南町地1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県市川南町地10-5-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2025 年 4 月 23 日 (11時00分)	受付年月日	2025 年 4 月 23 日
採水場所名 (水道名等)	新井配水系 新井浄水場 浄水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 雨	採水時の温度	気温 16.0℃ 水温 13.5℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	11	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.24	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 4 月 23 日 ～ 2025 年 5 月 2 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A3-001

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託第27号
〒390-1242 長野県松本市大工町3-4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流石町1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2025 年 4 月 23 日 (09時30分)	受付年月日	2025 年 4 月 23 日	
採水場所名 (水道名等)	有賀水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴 当日 雨	採水時の温度	気温 14.5℃	水温 14.5℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 4 月 23 日 ～ 2025 年 5 月 2 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A3-002

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長 第27号
〒390-1242 長野県松本市南六等町 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市南町1-6-1

技術センター 〒385-0054 茨城県水戸市大町1-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2025 年 4 月 23 日 (09時30分)	受付年月日	2025 年 4 月 23 日	
採水場所名 (水道名等)	有賀水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴	当日 雨	採水時の温度	気温 14.5 ℃ 水温 14.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 4 月 23 日 ～ 2025 年 5 月 2 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A3-003

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字南馬場 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流通センター1-6-1

技術センター 〒385-0054 茨城県つくば市大宮 1-1-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号				
採 水 日 時	2025 年 4 月 23 日 (09時55分)		受付年月日	2025 年 4 月 23 日	
採水場所名 (水道名等)	北真志野水源 原水				
採 水 者	諏訪市水道局				
天 候	前日 晴 当日 雨		採水時の温度	気温 14.3 ℃	水温 10.1 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 4 月 23 日 ～ 2025 年 5 月 2 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A3-004

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大字丸根 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市上野原1-6-1

技術センター 〒385-0054 茨城県つくば市南大谷1-6-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号				
採 水 日 時	2025 年 4 月 23 日 (09時55分)		受付年月日	2025 年 4 月 23 日	
採水場所名 (水道名等)	北真志野水源 原水				
採 水 者	諏訪市水道局				
天 候	前日 晴	当日 雨	採水時の温度	気温 14.3 ℃	水温 10.1 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 4 月 23 日 ～ 2025 年 5 月 2 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A3-005

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務助成金 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字印田 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市南町1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号				
採水日時	2025 年 4 月 23 日 (09時40分)		受付年月日	2025 年 4 月 23 日	
採水場所名 (水道名等)	南真志野水源 原水				
採水者	諏訪市水道局				
天候	前日 晴 当日 雨		採水時の温度	気温 15.1 ℃	水温 10.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

備 考

檢 查 期 日 2025 年 4 月 23 日 ~ 2025 年 5 月 2 日

検 査 機 関 環境未来株式会社 総合検査センター

検 査 責 任 者	部長 小林 路子
-----------	----------

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A3-006

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号

建築物飲料水水質検査業登録第27号

〒390-1242 長野県松本市大平 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市荒瀬町1-6-1

技術センター 〒385-0054 茨城県日立市日立1-16-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2025 年 4 月 23 日	(09時40分)	受付年月日	2025 年 4 月 23 日
採水場所名 (水道名等)	南真志野水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴	当日 雨	採水時の温度	気温 15.1 ℃ 水温 10.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 4 月 23 日 ～ 2025 年 5 月 2 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A3-007

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和歌 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町荒庭田也1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採 水 日 時	2025 年 4 月 23 日 (10時20分)	受付年月日	2025 年 4 月 23 日
採水場所名 (水道名等)	上野水源 原水		
採 水 者	諏訪市水道局		
天 候	前日 晴 当日 雨	採水時の温度	気温 16.0 ℃ 水温 12.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 4 月 23 日 ～ 2025 年 5 月 2 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A3-008

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長登録番号 第27号
〒390-1242 長野県松本市六三町 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市赤坂町 也1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採 水 日 時	2025 年 4 月 23 日 (10時20分)	受付年月日	2025 年 4 月 23 日
採水場所名 (水道名等)	上野水源 原水		
採 水 者	諏訪市水道局		
天 候	前日 晴 当日 雨	採水時の温度	気温 16.0 ℃ 水温 12.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A3-009

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務規則 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和玉 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市荒井町 他1-6-1

技術センター 〒385-0054 茨城県水戸市大塚1-1-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号				
採 水 日 時	2025 年 4 月 23 日 (09時48分)		受付年月日	2025 年 4 月 23 日	
採水場所名 (水道名等)	後山水源 原水				
採 水 者	諏訪市水道局				
天 候	前日 晴	当日 雨	採水時の温度	気温 16.5 ℃	水温 10.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 4 月 23 日 ～ 2025 年 5 月 2 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A3-010

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県第27号
〒390-1242 長野県松本市大平4-4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市荒瀬田 1-6-1

技術センター 〒385-0054 茨城県つくば市 3-7-2 筑波大学 105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号				
採 水 日 時	2025 年 4 月 23 日 (10時26分)		受付年月日	2025 年 4 月 23 日	
採水場所名 (水道名等)	視石水源 原水				
採 水 者	諏訪市水道局				
天 候	前日 晴 当日 雨		採水時の温度	気温 14.9℃ 水温 11.5℃	

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

備 考

檢 查 期 日 | 2025 年 4 月 23 日 ~ 2025 年 5 月 2 日

検 査 機 関 環境未来株式会社 総合検査センター

檢 査 責 任 者	部長 小林 路子
-----------	----------

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A3-011

2025 年 5 月 7 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託先 第27号
〒390-1242 長野県松本市大工町四 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市上野原1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久郡佐和田町1-2-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2025 年 4 月 23 日 (10時26分)	受付年月日	2025 年 4 月 23 日
採水場所名 (水道名等)	硯石水源 原水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 雨	採水時の温度	気温 14.9℃ 水温 11.5℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]