

水質基準・検査方法及び定量下限値一覧

検査項目	単位	別表第	検査方法	定量下限値	水質基準
一般細菌	CFU/mL	1	標準寒天培地法	—	100 以下
大腸菌	—	2	特定酵素基質培地法	—	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.0003	0.003 以下
水銀及びその化合物	mg/L	7	還元気化原子吸光光度法	0.00005	0.0005 以下
セレン及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
鉛及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
六価クロム化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.002	0.02 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.004	0.04 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	12	IC-PC吸光光度法	0.001	0.01 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.04	10 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.05	0.8 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.1	1.0 以下
四塩化炭素	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.0002	0.002 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.005	0.05 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.04 以下
ジクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.02 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
トリクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
ベンゼン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
塩素酸	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.05	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	17-2	LC-MS法	0.002	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	17-2	LC-MS法	0.002	0.03 以下
ジブromクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.1 以下
臭素酸	mg/L	18-2	LC-MS法	0.001	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	17-2	LC-MS法	0.002	0.03 以下
ブromジクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.03 以下
ブromホルム	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	19-2	誘導体化-HPLC法	0.008	0.08 以下
亜鉛及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	1.0 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.2 以下
鉄及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.3 以下
銅及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	1.0 以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.1	200 以下
マンガン及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.05 以下
塩化物イオン	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.2	200 以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	6	ICP-MS法	1	300 以下
蒸発残留物	mg/L	23	重量法	10	500 以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	24	固相抽出-HPLC法	0.02	0.2 以下
ジオスミン	mg/L	25	PT-GC/MS法	0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	25	PT-GC/MS法	0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L	28-2	固相抽出-HPLC法	0.002	0.02 以下
フェノール類	mg/L	29	固相抽出-誘導体化-GC/MS法	0.0005	0.005 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	30	全有機炭素計測定法	0.3	3 以下
pH値	—	31	ガラス電極法	—	5.8~8.6
味	—	33	官能法	—	異常でないこと
臭気	—	34	官能法	—	異常でないこと
色度	度	36	透過光測定法	0.5	5 以下
濁度	度	41	積分球式光電光度法	0.1	2 以下
残留塩素	mg/L	—	DPD法	0.05	—

※ 「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質基準 : 平成15年厚生労働省令第101号

検査方法 : 平成15年厚生労働省告示第261号

水質検査結果報告書

No. KM2500040488-A1-001

2025 年 9 月 2 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長御 宛 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字九番 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市上野原1-6-1

技術センター 〒385-0054 群馬県高崎市高砂町1-1-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2025 年 8 月 19 日 (10時15分)		受付年月日	2025 年 8 月 19 日
採水場所名 (水道名等)	清水橋水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴 当日 晴		採水時の温度	気温 20.0 ℃ 水温 8.1 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 8 月 19 日 ～ 2025 年 8 月 21 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500040488-A1-002

2025 年 9 月 2 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長 鈴木 浩 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字加賀 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市南町1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2025 年 8 月 19 日 (10時15分)	受付年月日	2025 年 8 月 19 日	
採水場所名 (水道名等)	お水神水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴	当日 晴	採水時の温度	気温 20.0 ℃ 水温 9.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフオード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 8 月 19 日 ～ 2025 年 8 月 21 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500040488-A1-003

2025 年 9 月 2 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和歌 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流通センター1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2025 年 8 月 19 日 (10時00分)	受付年月日	2025 年 8 月 19 日	
採水場所名 (水道名等)	堀込(上)水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴	当日 晴	採水時の温度	気温 23.8℃ 水温 8.8℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 8 月 19 日 ～ 2025 年 8 月 21 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500040488-A1-004

2025 年 9 月 2 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和歌山4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流通団地1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市柳原165-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2025 年 8 月 19 日	(09時35分)	受付年月日	2025 年 8 月 19 日
採水場所名 (水道名等)	科の木水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴	当日 晴	採水時の温度	気温 22.1℃ 水温 12.8℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 8 月 19 日 ～ 2025 年 8 月 21 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500040488-A1-005

2025 年 9 月 2 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長 野 泉 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和宮 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市下流町1-6-1

技術センター 〒385-0054 茨城県水戸市大塚1-6-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採水日時	2025 年 8 月 19 日 (09時35分)	受付年月日	2025 年 8 月 19 日	
採水場所名 (水道名等)	ヨキトギ (上) 水源 原水			
採水者	諏訪市水道局			
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 21.2 ℃	水温 12.9 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 8 月 19 日 ～ 2025 年 8 月 21 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 質 基 準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	2.2	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.7	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.26	—
		-以下余白-	
判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検 査 期 日	2025 年 8 月 20 日 ～ 2025 年 9 月 2 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター	検 査 責 任 者	部長 小林 路子
検 査 の 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A15-002
2025 年 9 月 2 日

諏訪市水道局 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務登録番号 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字利根4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流石町地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市城戸16-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2025 年 8 月 20 日 (10時35分)	受付年月日	2025 年 8 月 20 日
採水場所名 (水道名等)	霧ヶ峰配水系 公衆トイレ 浄水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 21.3℃ 水温 13.2℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
鉛及びその化合物	mg/L	0.003	0.01 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	1.0	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	6.8	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.24	—
		-以下余白-	
判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査 期 日	2025 年 8 月 20 日 ~ 2025 年 9 月 2 日		
検査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査 責任 者	部長 小林 路子
検査 の 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号		

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 質 基 準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	1.2	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.21	—
		-以下余白-	
判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	#：GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検 査 期 日	2025 年 8 月 19 日 ～ 2025 年 9 月 2 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター	検 査 責 任 者	部長 小林 路子
検 査 の 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A15-004
2025 年 9 月 2 日

諏訪市水道局 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和里4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県松山市成田町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県松本市東部100-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2025 年 8 月 19 日 (10時35分)	受付年月日	2025 年 8 月 19 日
採水場所名 (水道名等)	上野配水系 指定者宅 浄水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 29.1℃ 水温 16.2℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	3.4	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.21	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 8 月 19 日 ~ 2025 年 9 月 2 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

平成15年厚生労働省告示第261号

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A15-006
2025 年 9 月 2 日

諏訪市水道局 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務第27号
〒390-1242 長野県松本市大字西野4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市北町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県松本市東部10-5-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2025 年 8 月 19 日 (10時15分)	受付年月日	2025 年 8 月 19 日
採水場所名 (水道名等)	観石配水系 指定者宅 浄水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 27.6℃ 水温 26.6℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	3.2	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.21	—
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 8 月 19 日 ~ 2025 年 9 月 2 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A16-001

2025 年 9 月 2 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録第8号 第27号
〒390-1242 長野県松本市大等町4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市南条1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2025 年 8 月 19 日 (10時45分)		受付年月日	2025 年 8 月 19 日
採水場所名 (水道名等)	大笹水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴	当日 晴	採水時の温度	気温 18.9 ℃ 水温 9.1 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 8 月 19 日 ～ 2025 年 8 月 21 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A16-002

2025 年 9 月 2 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業第8号 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和歌 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県下市町南町1-6-1

技術センター 〒385-0054 茨城県水戸市千代田1-2-1

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採 水 日 時	2025 年 8 月 19 日 (10時45分)	受付年月日	2025 年 8 月 19 日
採水場所名 (水道名等)	上野水源 原水		
採 水 者	諏訪市水道局		
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 26.0 ℃ 水温 12.8 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフオート改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 8 月 19 日 ～ 2025 年 8 月 21 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A16-003

2025 年 9 月 2 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県第27号
〒390-1242 長野県松本市大字町 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市下流町三也1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2025 年 8 月 19 日 (09時55分)		受付年月日	2025 年 8 月 19 日
採水場所名 (水道名等)	南真志野水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴 当日 晴		採水時の温度	気温 27.0 ℃ 水温 12.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 8 月 19 日 ～ 2025 年 8 月 21 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A16-004

2025 年 9 月 2 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市南大字田口 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市南町1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2025 年 8 月 19 日 (10時10分)	受付年月日	2025 年 8 月 19 日	
採水場所名 (水道名等)	北真志野水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 23.5 ℃	水温 12.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 8 月 19 日 ～ 2025 年 8 月 21 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A16-005

2025 年 9 月 2 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務登録機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字田口 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流石町1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採 水 日 時	2025 年 8 月 19 日 (10時35分)	受付年月日	2025 年 8 月 19 日
採水場所名 (水道名等)	有賀水源 原水		
採 水 者	諏訪市水道局		
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 28.5℃ 水温 13.5℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A16-006

2025 年 9 月 2 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大字町4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流通センター1-6-1

技術センター 〒385-0054 茨城県水戸市南大宮1-6-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2025 年 8 月 19 日 (10時00分)	受付年月日	2025 年 8 月 19 日	
採水場所名 (水道名等)	視石水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 26.3 ℃	水温 13.2 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 8 月 19 日 ～ 2025 年 8 月 21 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A16-007

2025 年 9 月 2 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県松本市第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和石 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市南町1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採 水 日 時	2025 年 8 月 19 日 (09時25分)	受付年月日	2025 年 8 月 19 日
採水場所名 (水道名等)	ヨキトギ(下)水源 原水		
採 水 者	諏訪市水道局		
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 19.0 ℃ 水温 13.1 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 8 月 19 日 ～ 2025 年 8 月 21 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A16-008

2025 年 9 月 2 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号

建築物飲料水水質検査業登録第27号

〒390-1242 長野県松本市六等町 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市南町1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市上水内 1-2-1

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号			
採 水 日 時	2025 年 8 月 19 日 (09時10分)	受付年月日	2025 年 8 月 19 日	
採水場所名 (水道名等)	夫婦清水(上)水源 原水			
採 水 者	諏訪市水道局			
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 18.1 ℃	水温 11.1 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A16-009

2025 年 9 月 2 日

諏訪市水道局 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務登録機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市南大字印 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町 也1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採 水 日 時	2025 年 8 月 19 日 (09時05分)	受付年月日	2025 年 8 月 19 日
採水場所名 (水道名等)	夫婦清水(下)水源 原水		
採 水 者	諏訪市水道局		
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 26.1 ℃ 水温 13.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 8 月 19 日 ～ 2025 年 8 月 21 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

平成15年厚生労働省告示第261号

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A17-002
2025 年 9 月 2 日

諏訪市水道局 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業長 鈴木 大 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市山梨1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市10-5-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2025 年 8 月 20 日 (10時25分)	受付年月日	2025 年 8 月 20 日
採水場所名 (水道名等)	新有賀配水系 北真志野公民館 浄水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 28.3℃ 水温 23.0℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.01 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.8	10 以下
塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	6.8	200 以下
蒸発残留物	mg/L	120	500 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.9	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.24	—
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 8 月 20 日 ~ 2025 年 9 月 2 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター 検査責任者 部長 小林 路子		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A17-003
2025 年 9 月 2 日

諏訪市水道局 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和歌 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県松本市南1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2025 年 8 月 20 日 (10時40分)	受付年月日	2025 年 8 月 20 日
採水場所名 (水道名等)	有賀配水系 指定者宅 浄水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 28.9℃ 水温 26.4℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	18	200 以下
ジオオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.23	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 8 月 20 日 ~ 2025 年 9 月 2 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A17-004
2025 年 9 月 2 日

諏訪市水道局 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和正4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市上野原1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市高島1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2025 年 8 月 20 日 (09時42分)	受付年月日	2025 年 8 月 20 日
採水場所名 (水道名等)	南真志野配水系 指定者宅 浄水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 31.8℃ 水温 14.0℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	0.8	200 以下
ジオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.23	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 8 月 20 日 ~ 2025 年 9 月 2 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500035141-A17-005
2025 年 9 月 2 日

諏訪市水道局 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大字九曲4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町池田1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市坂田16-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市長 金子ゆかり 長野県諏訪市高島1丁目22番30号		
採水日時	2025 年 8 月 20 日 (10時00分)	受付年月日	2025 年 8 月 20 日
採水場所名 (水道名等)	新井配水系 新井浄水場 浄水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 29.5℃ 水温 16.7℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.8 以下
塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	12	200 以下
蒸発残留物	mg/L	130	500 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.0	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
#残留塩素	mg/L	0.23	—
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 8 月 20 日 ~ 2025 年 9 月 2 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		