

令和7年12月18日

諏訪市 教育委員会事務局生涯学習課

諏訪市文化センター大規模改修工事（機械設備工事）

令和7年12月3日付けて入札公告を行った標記案件に係る質問への回答は次のとおりです。

番号	資料	質問事項	回答
1		ガス発生器の制御盤が50m以内でないと作動できません。	施工中の協議対象とさせていただきます。
2		中圧配管が92m程ありますが、普段LPGガスの使用はしないものと考えると特に冬場ガスが液化してしまいガスが流れなくなることが考えられます。	施工中の協議対象とさせていただきます。
3		普段使用せずにバルブを閉じた状態から緊急時いきなり開けた場合、圧力で機械が故障する恐れがあります。	施工中の協議対象とさせていただきます。
4		非常時にLPGガスを使用する場合、バルクタンクへ行き操作盤でスイッチを入れ機械の方に行かないといけないため、100mの距離を往復しないといけなくなります。	施工中の協議対象とさせていただきます。