

令和8年4月16日

諏訪市 教育委員会事務局教育総務課

令和8年度旧諏訪市立城北小学校解体工事

令和8年4月2日付けで入札公告を行った標記案件に係る質問への回答は次のとおりです。

番号	資料	質問事項	回答
1	A-02, S-01, S-06, S-11, S-19	・基礎杭の解体を基礎下-2,000まで破砕解体とありますが、杭撤去部分の埋戻しは現地発生土での埋戻しと考えてよろしいでしょうか、御指示願います。	現地発生土及び再生砕石を用いて、十分な締固めを実施してください。
2		・周辺道路は通学時間帯の車両通行規制はあるかと思いますが、他の規制等はございますか、御指示願います。	JR踏切は事前にJRと協議を実施し、通行可能な車両を確認してください。 特に、重機の搬入・搬出に用いる低床トレーラーの通行時は事前に協議を実施してください。
3		8/15の諏訪湖祭湖上花火大会の際に校庭また周辺は、臨時駐車場などで使用されないとしてよろしいでしょうか、御指示願います。	校庭及び周辺については、臨時駐車場等として使用する予定はありません。