



諏訪市文化センター大規模改修工事における 灯油の流出事故について

諏訪市文化センター大規模改修工事において、灯油の流出事故が発生しましたので、以下のとおり報告いたします。

■確認日時

- 日時：令和8年4月20日(月) 午前9時30分頃、請負業者発見
- 場所：諏訪市湖岸通り5-12-18(工事区画内)

■事故の原因

諏訪市文化センター大規模改修工事において、工事区画内に設置していた暖房用の灯油タンクのバルブが開放されたままになっていたため、灯油が流出した。

■対応の経緯(4月20日)

- 9:30 請負業者が灯油の流出を発見
- 9:45 請負業者にて衣之渡川への流出を確認し、除去処理開始
- 11:00 請負業者から報告を受け、担当課より市環境課へ連絡
- 11:30 担当課より関係各所(諏訪広域消防本部、諏訪警察署、諏訪地域振興局)へ連絡
- 12:00 諏訪広域消防本部、諏訪地域振興局、市環境課による現場確認
- 12:30 除去処理および現場確認終了

■処理結果

- ・衣之渡川へ多少の流出が確認されたが、処理済み
- ・諏訪湖への流出なし
- ・火気の危険性なし
- ・事件性なし

■再発防止への取組

- ・防油堤の水抜き等、灯油タンクの日常点検の徹底
- ・灯油タンクの施錠管理の徹底

諏訪市教育大綱 基本理念

誰もが輝き 誰もが幸せ
新たな時代を切り拓き
つながり続ける **学びの和**

〒392-0027 長野県諏訪市湖岸通り5-12-18
長野県 諏訪市 教育委員会事務局
生涯学習課 文化センター
(担当) 関沢 佳久、福田 京介
電話 0266-52-4141(内線582)
メール bunka-c@city.suwa.lg.jp