

諏訪市湖畔公園足湯の利用停止について

諏訪市湖畔公園足湯において、定期検査の結果レジオネラ菌が検出されました。
利用者の皆様の安全を確保するために、施設を一時利用停止としました。

1 これまでの経緯

- ・ 令和 8 年 6 月 22 日（月）

専門機関による定期検査の結果、レジオネラ菌検出の報告を受け、諏訪市から諏訪保健福祉事務所へ相談を行った。

- ・ 令和 8 年 6 月 23 日（火）

諏訪市湖畔公園足湯施設の一時利用停止を行った。

2 今後の対応

委託業者による施設の清掃を行うとともに、専門機関による検査を再度実施します。安全が確認でき次第、施設の利用を再開する予定です。再開の時期につきましては、検査結果及び清掃等の状況を踏まえ、公式ホームページ等により改めてお知らせいたします。

3 その他

- ・ 現時点において、施設利用者からの健康被害の報告はありません。



〒392-8511 長野県諏訪市高島 1-22-30
長野県 諏訪市 建設水道部
都市計画課 計画・公園係
（担当）課長：柳澤 係長：蟹江
電 話 0266-52-4141（内線 260・261）
FAX 0266-57-0660（代表）
メール tokei@city.suwa.lg.jp