水質検査結果報告書

No. KM2600051781-A1-001
2026 年 5 月 28 日

諏訪市長　金子ゆかり　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市大字和田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県甲斐市流通団地1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市跡部103-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係　長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 5 月 13 日　(09時45分)	受付年月日	2026 年 5 月 13 日
採水場所名（水道名等）	堀込（上）水源　原水		
採水者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係		
天候	前日　晴　当日　晴	気温　13.5 ℃	水温　8.8 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 5 月 13 日　～　2026 年 5 月 18 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A6-001
2026 年 5 月 28 日

諏訪市長　金子ゆかり　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業届特定建築第27号
〒390-1242　長野県松本市大字村井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県[illegible]
技術センター　〒385-0054　長野県[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係　長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 5 月 13 日　(09時25分)	受付年月日	2026 年 5 月 13 日
採水場所名（水道名等）	夫婦清水(下)水源　原水		
採水者	諏訪市水道局		
天候	前日　晴　当日　晴	気温　13.2 ℃	水温　11.4 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 5 月 13 日　～　2026 年 5 月 18 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A7-001
2026 年 5 月 28 日

諏訪市長　金子ゆかり　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業者登録 保環技第27号
〒390-1242　長野県松本市今井[illegible]4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県中[illegible]
技術センター　〒385-0054　[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係　長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 5 月 14 日　(10時53分)	受付年月日	2026 年 5 月 14 日
採水場所名(水道名等)	新有賀配水系　北真志野公民館　浄水		
採水者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係		
天候	前日　雨　当日　晴	気温　22.0 ℃	水温　16.2 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下	総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005 以下	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.2 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.3 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10	200 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.6	10 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.8 以下	塩化物イオン	mg/L	6.2	200 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	34	300 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002 以下	蒸発残留物	mg/L	93	500 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02 以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ｐＨ値	—	7.9	5.8以上 8.6以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	0.00005以下	味	—	異常なし	異常でないこと
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—	臭気	—	異常なし	異常でないこと
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—	色度	度	0.5 未満	5 以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	濁度	度	0.1 未満	2 以下
塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6 以下	#残留塩素	mg/L	0.24	—
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下			-以下余白-	
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下				

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。
備考	#：GLP認定項目の対象外です。また残留塩素を除き水道法による水質基準項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 5 月 14 日　～　2026 年 5 月 28 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号　検査責任者　部長　小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A7-002
2026 年 5 月 28 日

諏訪市長　金子ゆかり　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業届出番号 第27号
〒390-1242　長野県松本市大字和田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県東八代郡市川三郷町[illegible]1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市[illegible]108-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係　長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 5 月 14 日　(09時05分)	受付年月日	2026 年 5 月 14 日
採水場所名（水道名等）	有賀配水系　指定者宅　浄水		
採水者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係		
天候	前日　雨　当日　晴	気温　18.5 ℃	水温　18.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下	総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005 以下	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.2 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.007	0.3 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.6	200 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.72	10 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8 以下	塩化物イオン	mg/L	23	200 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	48	300 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002 以下	蒸発残留物	mg/L	99	500 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02 以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ｐＨ値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	0.00005以下	味	—	異常なし	異常でないこと
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—	臭気	—	異常なし	異常でないこと
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—	色度	度	0.5 未満	5 以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	濁度	度	0.1 未満	2 以下
塩素酸	mg/L	0.06	0.6 以下	#残留塩素	mg/L	0.22	—
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下			-以下余白-	
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下				

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	#：GLP認定項目の対象外です。また残留塩素を除き水道法による水質基準項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 5 月 14 日　～　2026 年 5 月 28 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A7-003
2026 年 5 月 28 日

諏訪市長　金子ゆかり　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業兼務 保健所長第27号
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市大字跡部406-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係　長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 5 月 14 日　(09時37分)	受付年月日	2026 年 5 月 14 日
採水場所名（水道名等）	南真志野配水系　指定者宅　浄水		
採水者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係		
天候	前日　雨　当日　晴	気温　19.0 ℃	水温　13.6 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下	総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005 以下	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.007	1.0 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.011	0.2 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.014	0.3 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.7	200 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	10 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8 以下	塩化物イオン	mg/L	0.8	200 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	22	300 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002 以下	蒸発残留物	mg/L	61	500 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02 以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ｐＨ値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	0.00005以下	味	—	異常なし	異常でないこと
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—	臭気	—	異常なし	異常でないこと
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—	色度	度	0.5 未満	5 以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	濁度	度	0.2	2 以下
塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6 以下	#残留塩素	mg/L	0.24	—
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下			-以下余白-	
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下				

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	#：GLP認定項目の対象外です。また残留塩素を除き水道法による水質基準項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2026 年 5 月 14 日　～　2026 年 5 月 28 日		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号	検査責任者	部長　小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A7-004
2026 年 5 月 28 日

諏訪市長　金子ゆかり　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査業者（水道第96号 建築物飲料水水質検査業者登録第27号）
〒390-1242　長野県松本市今井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県南アルプス市小笠原1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市甲斐根406-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係　長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 5 月 14 日　(10時30分)	受付年月日	2026 年 5 月 14 日
採水場所名（水道名等）	新井配水系　新井浄水場　浄水		
採水者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係		
天候	前日　雨　当日　晴	気温　20.0 ℃	水温　14.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下	総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005 以下	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005	1.0 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.2 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.034	0.3 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.7	200 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.6	10 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.8 以下	塩化物イオン	mg/L	10	200 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	57	300 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002 以下	蒸発残留物	mg/L	120	500 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02 以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ｐＨ値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	0.00005以下	味	—	異常なし	異常でないこと
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—	臭気	—	異常なし	異常でないこと
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—	色度	度	0.5 未満	5 以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	濁度	度	0.1 未満	2 以下
塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6 以下	#残留塩素	mg/L	0.23	—
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下			-以下余白-	
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下				

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。
備考	#：GLP認定項目の対象外です。また残留塩素を除き水道法による水質基準項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 5 月 14 日　～　2026 年 5 月 28 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号　　検査責任者　部長　小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A7-005
2026 年 5 月 28 日

諏訪市長　金子ゆかり　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県知事登録第81号第27号
〒390-1242　長野県松本市大字和田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県南巨摩郡南部町1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市岩部105-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係　長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 5 月 14 日　(10時16分)	受付年月日	2026 年 5 月 14 日
採水場所名（水道名等）	北真志野配水系　北真志野配水池　浄水		
採水者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係		
天候	前日　雨　当日　晴	気温　19.5 ℃	水温　10.4 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	0.00005以下
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—
塩素酸	mg/L	0.05　未満	0.6　以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.02　以下
クロロホルム	mg/L	0.001　未満	0.06　以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.1　以下
臭素酸	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001　未満	0.1　以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.03　以下
ブロモホルム	mg/L	0.001　未満	0.09　以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008　未満	0.08　以下
塩化物イオン	mg/L	1.2	200　以下
蒸発残留物	mg/L	81	500　以下
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐＨ値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
#残留塩素	mg/L	0.24	—
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。
備考	#：GLP認定項目の対象外です。また残留塩素を除き水道法による水質基準項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 5 月 14 日　～　2026 年 5 月 28 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号　検査責任者　部長　小林 路子

「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A7-006
2026 年 5 月 28 日

諏訪市長　金子ゆかり　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県知事第27号
〒390-1242　長野県松本市大字和田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県吉田市下流通町1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市跡部109-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係　長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 5 月 14 日　(10時45分)	受付年月日	2026 年 5 月 14 日
採水場所名（水道名等）	上野配水系　指定者宅　浄水		
採水者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係		
天候	前日　雨　当日　晴	気温　21.1 ℃	水温　12.1 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	0.00005以下
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—
塩素酸	mg/L	0.05　未満	0.6　以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.02　以下
クロロホルム	mg/L	0.001　未満	0.06　以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.1　以下
臭素酸	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001　未満	0.1　以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.03　以下
ブロモホルム	mg/L	0.001　未満	0.09　以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008　未満	0.08　以下
塩化物イオン	mg/L	2.5	200　以下
蒸発残留物	mg/L	59	500　以下
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐＨ値	—	7.6	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
#残留塩素	mg/L	0.26	—
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。
備考	#：GLP認定項目の対象外です。また残留塩素を除き水道法による水質基準項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 5 月 14 日　～　2026 年 5 月 28 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号　　検査責任者　部長　小林 路子

「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A7-007
2026 年 5 月 28 日

諏訪市長　金子ゆかり　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市大字和田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県南巨摩郡富士川町1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市跡部109-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係　長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 5 月 14 日　(09時40分)	受付年月日	2026 年 5 月 14 日
採水場所名（水道名等）	後山配水系　指定者宅　浄水		
採水者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係		
天候	前日　雨　当日　晴	気温　19.0 ℃	水温　12.6 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	0.00005以下
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—
塩素酸	mg/L	0.05　未満	0.6　以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.02　以下
クロロホルム	mg/L	0.001　未満	0.06　以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.1　以下
臭素酸	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001　未満	0.1　以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.03　以下
ブロモホルム	mg/L	0.001　未満	0.09　以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008　未満	0.08　以下
塩化物イオン	mg/L	0.8	200　以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	36	300　以下
蒸発残留物	mg/L	80	500　以下
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐＨ値	—	7.9	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
#残留塩素	mg/L	0.24	—
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。
備考	#：GLP認定項目の対象外です。また残留塩素を除き水道法による水質基準項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 5 月 14 日　～　2026 年 5 月 28 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号　検査責任者　部長　小林 路子

「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A7-008
2026 年 5 月 28 日

諏訪市長　金子ゆかり　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県知事第31号第27号
〒390-1242　長野県松本市大字和田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県南[illegible]
技術センター　〒385-0054　長野県佐久[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係　長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 5 月 14 日　(10時30分)	受付年月日	2026 年 5 月 14 日
採水場所名（水道名等）	覗石配水系　指定者宅　浄水		
採水者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係		
天候	前日　雨　当日　晴	気温　16.0 ℃	水温　16.6 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	0.00005以下
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—
塩素酸	mg/L	0.05　未満	0.6　以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.02　以下
クロロホルム	mg/L	0.001　未満	0.06　以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.1　以下
臭素酸	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001　未満	0.1　以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.03　以下
ブロモホルム	mg/L	0.001　未満	0.09　以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008　未満	0.08　以下
塩化物イオン	mg/L	3.2	200　以下
蒸発残留物	mg/L	64	500　以下
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐＨ値	—	7.6	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
#残留塩素	mg/L	0.23	—
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。
備考	#：GLP認定項目の対象外です。また残留塩素を除き水道法による水質基準項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 5 月 14 日　～　2026 年 5 月 28 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号　検査責任者　部長　小林 路子

「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A8-001
2026 年 5 月 28 日

諏訪市長　金子ゆかり　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業届出受理番号 第27号
〒390-1242　長野県松本市大字和田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県甲斐市流通センター1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市跡部908-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係　長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 5 月 14 日　(10時03分)	受付年月日	2026 年 5 月 14 日
採水場所名（水道名等）	南真志野水源　原水		
採水者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係		
天候	前日　雨　当日　晴	気温　20.5 ℃	水温　10.4 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 5 月 14 日　～　2026 年 5 月 20 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A8-002
2026 年 5 月 28 日

諏訪市長　金子ゆかり　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市大字和田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県甲斐市下流通団地1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市岩部109-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係　長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係				
採水日時	2026 年 5 月 14 日　(10時20分)	受付年月日	2026 年 5 月 14 日		
採水場所名（水道名等）	北真志野水源　　原水				
採水者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係				
天候	前日　雨　当日　晴	気温	19.5 ℃	水温	10.3 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 5 月 14 日　～　2026 年 5 月 20 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A8-003
2026 年 5 月 28 日

諏訪市長　金子ゆかり　様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市大字村井4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県甲斐市流通団地1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市跡部109-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係　長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 5 月 14 日　(10時15分)	受付年月日	2026 年 5 月 14 日
採水場所名（水道名等）	覗石水源　原水		
採水者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係		
天候	前日　雨　当日　晴	気温　16.0 ℃	水温　11.3 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	

備考	
検査期日	2026 年 5 月 14 日　～　2026 年 5 月 20 日
検査責任者	小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A5-001
2026 年 5 月 28 日

諏訪市長　金子ゆかり　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市大字和田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢1-6-1
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市岩部109-2
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係　長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 5 月 13 日　(09時30分)	受付年月日	2026 年 5 月 13 日
採水場所名（水道名等）	南沢配水系　南沢ポンプ室　浄水		
採水者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係		
天候	前日　晴　当日　晴	気温　21.9 ℃	水温　19.1 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	6	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	0.00005以下
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—
塩素酸	mg/L	0.05　未満	0.6　以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.02　以下
クロロホルム	mg/L	0.001　未満	0.06　以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.1　以下
臭素酸	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001　未満	0.1　以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.03　以下
ブロモホルム	mg/L	0.001　未満	0.09　以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008　未満	0.08　以下
塩化物イオン	mg/L	2.0	200　以下
蒸発残留物	mg/L	72	500　以下
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐＨ値	—	7.7	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
#残留塩素	mg/L	0.27	—
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。
備考	#：GLP認定項目の対象外です。また残留塩素を除き水道法による水質基準項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 5 月 13 日　～　2026 年 5 月 28 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号　　検査責任者　部長　小林 路子

「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A5-002
2026 年 5 月 28 日

諏訪市長　金子ゆかり　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県知事登録第27号
〒390-1242　長野県松本市大字和田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県南巨摩郡富士川町[illegible]
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市跡部[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係　長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 5 月 13 日　(10時05分)	受付年月日	2026 年 5 月 13 日
採水場所名（水道名等）	霧ヶ峰配水系　公衆トイレ　浄水		
採水者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係		
天候	前日　晴　当日　晴	気温　13.8 ℃	水温　8.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100　以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
鉛及びその化合物	mg/L	0.003	0.01　以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	0.00005以下
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—
塩素酸	mg/L	0.05　未満	0.6　以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.02　以下
クロロホルム	mg/L	0.001　未満	0.06　以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.1　以下
臭素酸	mg/L	0.001　未満	0.01　以下
総トリハロメタン	mg/L	0.001　未満	0.1　以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.002　未満	0.03　以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001　未満	0.03　以下
ブロモホルム	mg/L	0.001　未満	0.09　以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008　未満	0.08　以下
塩化物イオン	mg/L	0.9	200　以下
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L	0.3　未満	3　以下
ｐＨ値	—	6.9	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5　未満	5　以下
濁度	度	0.1　未満	2　以下
#残留塩素	mg/L	0.23	—
		-以下余白-	

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。
備考	#：GLP認定項目の対象外です。また残留塩素を除き水道法による水質基準項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 5 月 13 日　～　2026 年 5 月 28 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号　　検査責任者　部長　小林 路子

「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2600050885-A5-003
2026 年 5 月 28 日

諏訪市長　金子ゆかり　様

JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業届出番号 松本第27号
〒390-1242　長野県松本市大字和田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター　〒409-3845　山梨県東八代郡市川三郷町[illegible]
技術センター　〒385-0054　長野県佐久市[illegible]
北陸検査センター　〒920-0346　石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター　〒184-0003　東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係　長野県諏訪市上川1-1791 水道庁舎2階諏訪市 建設水道部 水道課 上水道係		
採水日時	2026 年 5 月 13 日　(09時40分)	受付年月日	2026 年 5 月 13 日
採水場所名（水道名等）	角間沢配水系　尾玉配水系　浄水		
採水者	諏訪市　建設水道部　水道課　上水道係		
天候	前日　晴　当日　晴	気温　20.2 ℃	水温　12.1 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下	総トリハロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003 以下	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005 以下	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.006	1.0 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.2 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.3 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.4	200 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.22	10 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8 以下	塩化物イオン	mg/L	0.7	200 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	15	300 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002 以下	蒸発残留物	mg/L	42	500 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02 以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	ｐＨ値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	0.00005以下	味	—	異常なし	異常でないこと
#ＰＦＯＳ	mg/L	0.000005未満	—	臭気	—	異常なし	異常でないこと
#ＰＦＯＡ	mg/L	0.000005未満	—	色度	度	0.5 未満	5 以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	濁度	度	0.1 未満	2 以下
塩素酸	mg/L	0.05 未満	0.6 以下	#残留塩素	mg/L	0.24	—
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下			-以下余白-	
クロロホルム	mg/L	0.001 未満	0.06 以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下				
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下				

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。
備考	#：GLP認定項目の対象外です。また残留塩素を除き水道法による水質基準項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。
検査期日	2026 年 5 月 13 日　～　2026 年 5 月 28 日
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号　　検査責任者　部長　小林 路子

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。
「※※ ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」は「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」の略称です。